



**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»**

**INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS**

УТВЕРЖДЕНА

приказом Ректора ИМЭС

от «15» ноября 2021 года

№ 148 - од

**ИНСТРУКЦИЯ  
о мерах пожарной безопасности в ИМЭС**

**Москва  
2021**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в Институте международных экономических связей (далее соответственно – Инструкция, Институт) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и Устава Института, в целях обеспечения пожарной безопасности в Институте и является обязательной для исполнения всеми работниками, обучающимися и посетителями Института, а также работниками подрядных организаций.

1.2. Все работники Института должны допускаться к работе, преподаватели и обучающиеся – к учебным занятиям, а работники подрядных организаций – к выполнению работ только после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Нарушение (не выполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе настоящей Инструкции, влечёт дисциплинарную и административную ответственность.

1.3. Инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;
- первичный;
- повторный (не реже 1 раза в год);
- внеплановый;
- целевой.

1.4. Вводный, первичный, повторный и внеплановый инструктажи по пожарной безопасности в Институте проводится лицом, ответственным за организацию пожарной безопасности в Институте, назначенным приказом Ректора Института.

1.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учёта проведения инструктажей (форма журнала приведена в Приложении 1) по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.6. Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности хранится у ответственного за организацию пожарной безопасности в

Институте, журнал должен быть прошит, листы журнала пронумерованы.

1.7. Руководители и работники Института, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обучаются пожарно-техническому минимуму в объёме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приёмов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.8. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в Институте. Обязанности работников и обучающихся**

2.1. Лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Институте;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников и обучающихся Института мерам пожарной безопасности;
- обеспечивать контроль за содержанием в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- в течение рабочего дня обращать внимание на соблюдение работниками и обучающимися Института правил пожарной безопасности, а в случае имеющихся нарушений делать замечания и добиваться их устранения;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам государственной противопожарной службы и МЧС при осуществлении ими служебных обязанностей в помещениях Института;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Институте, а также о происшедших на территории Института пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

2.2. Работники и обучающиеся Института обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Институте;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, месту обучения (закрепленному кабинету, помещению (аудитории), обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования лиц, ответственных за пожарную безопасность и руководителей Института.

### **3. Порядок содержания помещений и эвакуационных путей в здании Института.**

3.1. Все помещения Института должны быть обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения, которые необходимо содержать в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

3.2. В помещениях Института на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарное состояние данного помещения и номера телефонов вызова пожарной охраны.

3.3. Планы (схемы) эвакуации людей, в помещениях Института, должны быть вывешены на видных местах.

3.4. В помещениях Института запрещается:

- хранить и применять в помещениях Института взрывопожароопасные вещества и материалы, а также использовать открытый

огонь для любых целей;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения материалов, оборудования, мебели и других предметов;
- снимать, предусмотренные проектной документацией, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объёмно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

3.5. Курение (парение) табачных изделий, электронных сигарет (вейпов) во всех помещениях Института, а также у входа в здание Институт категорически запрещается. Курение (парение) допускается только в специально отведённом месте вне здания Института.

Места для курения (парения) обозначены знаками «Место для курения».

3.6. В учебных кабинетах и аудиториях должны размещаться только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия и т.п. Число парт (столов и стульев) и их установка должны обеспечивать наличие проходов и свободный выход обучающихся из аудиторий.

3.7. При эксплуатации компьютерной техники и электроприборов категорически запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- использовать временную электропроводку;
- пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

3.8. Монтаж, установку и эксплуатацию электроприборов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

3.9. В случае возникновения неисправности в работе электроприборов или их возгорании следует немедленно отключить входное электропитание и доложить руководству Института о случившемся.

При возгорании следует принять меры к тушению пожара.

3.10. Эксплуатация эвакуационных путей и выходов:

3.10.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.10.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания (если иное не отражено в проекте).

3.10.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность свободного их открывания изнутри без ключа. Допускается закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае ключи должны находиться в специальной ключнице, размещённой у эвакуационного выхода.

3.10.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов категорически запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в

дверных проёмах);

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

#### **4. Порядок осмотра и закрытия помещений Института по окончании работы/занятий**

4.1. По завершении работы/занятий работнику Института следует обесточить аппаратуру, закрыть окна (при их открытом состоянии) и входные двери. Необходимо проверить служебные помещения внешним визуальным осмотром.

4.2. В случае обнаружения работником или обучающимся неисправностей необходимо доложить о случившемся руководству Института.

4.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников/обучающихся, запрещено.

4.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными бытовые электроприборы в помещениях, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

4.5. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост охраны под подпись.

#### **5. Порядок использования первичных средств пожаротушения**

5.1. Первичные средства пожаротушения, используемые в здании, должны быть исправны, обеспечено их количество.

5.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах в специальных контейнерах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

5.3. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

5.4. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перематкой льняных рукавов на новую складку.

5.5. Для тушения твёрдых горючих веществ применяются водные,

воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

5.6. Для тушения электрического оборудования под напряжением до 1000 Вт используют - порошковые и углекислотные огнетушители.

5.7. Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- нажать рычаг на корпусе;
- путём нажатия рычага полностью освободить огнетушитель.

## **6. Порядок действий при пожаре**

6.1. Каждый работник и обучающийся Института при обнаружении пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу/занятия и вызвать пожарную охрану по телефону **101** (с сотового телефона - **112**), сообщив при этом адрес Института, место возникновения пожара или признаков горения, фамилию, имя, отчество и телефон;
- доложить о случившемся ответственному за пожарную безопасность, а также непосредственному руководителю структурного подразделения и оповестить окружающих;
- отключить от питающей электросети электрооборудование;
- по возможности принять меры по эвакуации людей (при необходимости) и по обеспечению сохранности материальных ценностей и документов;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
- при общем сигнале опасности покинуть здание.

6.2. Руководители структурных подразделений или лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, прибывшие к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, четко назвав адрес Института, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему угрожает пожар (в первую очередь, – какова угроза для людей), а также сообщить свою должность и фамилию, номер телефона и доложить о случившемся Ректору Института;
- проверить оповещены ли работники и обучающиеся о пожаре;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию (спасение), используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию, систему вентиляции,

выполнить другие мероприятия, предотвращающие развитие пожара и задымления помещений;

- прекратить все работы в здании (помещении), кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;
- удалить за пределы опасной зоны работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить безопасность работников и обучающихся, участвующих в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей и документации;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

6.3. По прибытии пожарного подразделения руководители структурных подразделений или лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, обязаны проинформировать руководителя тушения пожара об особенностях объекта, о месте пожара и доступа к нему, об эвакуации людей из опасных для жизни мест, о местонахождении ценных материальных средств и документов.

6.4. В случае отсутствия в момент пожара соответствующих должностных лиц или задержки их прибытия по объективным причинам, руководство по осуществлению мероприятий, предусмотренных п.п. 6.2. и 6.3. настоящей Инструкции, возлагается на лицо, старшее по должности из находящихся на тот момент в здании Института.

6.5. При возникновении пожара в момент отсутствия работников и обучающихся в дневное или ночное время, мероприятия по ликвидации пожара осуществляются силами и средствами арендодателя, согласно их инструкциям по пожарной безопасности.

---

Приложение 1  
к Инструкции о мерах пожарной  
безопасности в ИМЭС

Обложка

**Автономная некоммерческая  
организация высшего образования  
«Институт международных экономических связей»**  
(наименование организации)

ЖУРНАЛ № \_\_\_\_\_  
УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Окончен \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Следующая страница

| Дата | Фамилия, имя,<br>отчество<br>инструкти-<br>руемого | Год<br>рожде-<br>ния | Профессия,<br>должность<br>инструкти-<br>руемого | Вид<br>инструк-<br>тажа | Фамилия, имя,<br>отчество,<br>должность<br>инструк-<br>тирующего | Подпись                    |                            |
|------|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
|      |  |                      |  |                         |  | инструк-<br>тируемо-<br>го | инструк-<br>тирую-<br>щего |
| 1    | 2  | 3                    | 4  | 5                       | 6  | 7                          | 8                          |
|      |  |                      |  |                         |  |                            |                            |
|      |  |                      |  |                         |  |                            |                            |
|      |  |                      |  |                         |  |                            |                            |

\_\_\_\_\_